

INFORMACJE I OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU I EKSPLOATACJI DODATKOWYCH WODOMIERZY SŁUŻĄCYCH DO OPOMIAROWANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ (NP. DO PODLEWANIA)

- W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia jest ustalona na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
- Odbiorca usług ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i montażem wodomierza oraz koszty jego okresowej legalizacji lub wymiany (co 5 lat).
- Wodomierz dodatkowy należy montować za wodomierzem głównym, zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi normami.
- Wodomierz należy montować w najbliższej możliwej odległości od punktu czerpalnego.
- Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań.
- Wodomierz powinien być wbudowany tak, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,5 m nad posadzką, w takiej pozycji, aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
- Średnica wodomierza dodatkowego DN 15. Ewentualny montaż innych średnic należy uzgadniać indywidualnie.
- Utrata ważności legalizacji lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

PROCEDURA MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA

1. Złożenie w siedzibie Spółki wniosku o wyrażenie zgody na zainstalowanie dodatkowego wodomierza służącego do rozliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, wraz ze schematem instalacji wod.- kan. obiektu, z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza głównego i proponowanym miejscem montażu wodomierza dodatkowego.
2. Uzyskanie zgody Spółki na montaż wodomierza dodatkowego w miejscu przedstawionym na schemacie.
3. Montaż przez odbiorcę usług wodomierza zgodnie z uzgodnionym schematem i ogólnymi warunkami montażu dodatkowego wodomierza.
4. Pisemne zgłoszenie do Spółki zamontowania wodomierza dodatkowego.
5. Podpisanie nowej umowy uwzględniającej w rozliczeniach ilość wody bezpowrotnie zużytej.